

四街道市火災予防条例の一部を改正する条例

四街道市火災予防条例（昭和37年条例第8号）の一部を次のように改正する。

第11条第1項第4号中「キュービクル式のものにあつては、」を削る。

第11条の2第1項第4号中「雨水等」を「その筐体は雨水等」に改める。

第13条第1項を次のように改める。

蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和5年消防庁告示第7号）第2に定めるものを除く。以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあつては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

第13条第3項を次のように改める。

- 3 第1項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

第13条第4項中「第2項並びに本条第1項」を「第11条の2第1項第4号」に改める。

第44条第16号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。）」を加える。

別表第3厨房設備の項を次のように改める。

厨房設備	気体燃料以外	開放式	組込型こんろ	14	キロワット以下	100	15	15	15	注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
			・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ							
			据置型レンジ	21	キロワット以下	100	15	15	15	
厨房設備	不燃	開放式	組込型こんろ	14	キロワット以下	80	0	—	0	
			・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ							
			据置型レンジ	21	キロワット以下	80	0	—	0	
固体燃料	不燃	木炭を燃料とするもの	炭火焼き器	—		100	50	50	50	
		木炭を燃料とするもの	炭火焼き器	—		80	30	—	30	
上記に分類されないもの		使用温度が 800℃以上のもの		—		250	200	300	200	

	使用温度が 300℃以上 800℃未満のもの	150	100	200	100
	使用温度が 300℃未満のもの	100	50	100	50

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。

(経過措置)

- 2 この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の四街道市火災予防条例（以下「新条例」という。）第 1 3 条第 1 項に規定する蓄電池設備（附則第 4 項に掲げるものを除く。）（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第 1 1 条第 1 項第 4 号（新条例第 8 条の 3 第 1 項及び第 3 項、第 1 1 条第 3 項、第 1 2 条第 2 項及び第 3 項並びに第 1 3 条第 2 項及び第 4 項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第 1 3 条第 1 項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、新条例第 1 3 条第 1 項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 4 新条例第 1 3 条第 1 項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して 2 年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。